


Отзыв по результатам опытно – промышленной эксплуатации

Составлен «1» августа 2024г.


Прибор - уровнемер радарный марки GQ, тип 80S, № прибора А21 находился на испытаниях с мая 2024 по август 2024 года на емкости крахмала реагентного отделения фабрики. За время работы прибора, после поднастройки, прибор работал стабильно, а также показал высокую сходимость с результатами измерений уровня - сходимость трендов прибора с контрольным прибором – ультразвуковым уровнемером Эндресс Хаузер составила 98 - 100%. Показания прибора выдавались в систему АСУТП стабильно. Прибор рекомендован к применению на емкостях реагентного отделения фабрики.

Ведущий специалист
отдела промышленной автоматизации
ООО «ЕВРОХИМ –
Усольский калийный комбинат»


Ивашов Ю.М

М.П.

Главный специалист отдела
метрологии и автоматизации
ООО «ЕВРОХИМ –
Усольский калийный комбинат»


Кузнецов А.Н.
м.п. 